

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1170868

Výrobek: Rozvodnice

Typ: MISTRAL65

Jmenovité hodnoty: IP65, vnitřní použití, Ui 1000 V

Objednatel: ABB s.r.o.
Vyskočilova 1561/4a, 140 00 Praha 4 - Michle, Česká republika

Výrobce: ABB S.p.a.
Viale Vicenza 61, 36063 Marostica, Itálie

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 704336-01/01 ze dne: 29.11.2017

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 62208 ed.2:12

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 704336 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 118/2016 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro EU Prohlášení o shodě podle zákona č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 31.12.2020

11.12.2017

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



razítko



* C E R / 1 1 7 0 8 6 8 *

704336-01



ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p.
Pod Lisem 129
171 02 Praha 8 - Troja

Počet stran:2
Počet příloh/Počet stran příloh:0/0

Číslo protokolu: 704336-01/01

Datum vydání: 29. 11. 2017



PROTOKOL O ZKOUŠCE

Výrobek: Rozvodnice
Typ: MISTRAL65
Jmenovité hodnoty: IP65, vnitřní použití, U_i 1000 V
Výrobní číslo: -
Výrobce: ABB S.p.a.,
Viale Vicenza 61 ,
36063 Marostica,
Itálie
Výrobní místo: -
Objednavatel: ABB s.r.o. ,
Vyskočilova 1561/4a,
140 00 Praha 4 - Michle,
Česká republika
Počet zkoušených vzorků: 0
Vzorky předloženy dne: -
Místo provedení zkoušek: EZÚ
Zkoušky prováděny v době od 29. 11. 2017 **do** 29. 11. 2017
Jiné údaje: Využity výsledky z protokolu EZÚ 404609-01/01.
Zkušební předpis: ČSN EN 62208 ed.2:12

Zpracoval: Josef Linduška

Schválil: Petra Marie Tůmová
technický vedoucí zkušební laboratoře



Výsledky zkoušek uvedené v protokolu o zkoušce se týkají pouze zkoušeného předmětu, a pokud není v protokolu o zkoušce uvedeno jinak, byly zkoušky prováděny způsobem a za podmínek stanovených zkušebním předpisem, technickou normou, návodem k užití a informacemi poskytovanými výrobcem ke zkoušenému předmětu a za použití výrobcem předepsaného příslušenství. Bez písemného souhlasu EZÚ nesmí být tento protokol reprodukován jinak než celý.

Předmět certifikace: **Rozvodnice**
Typ: MISTRAL65
Jmenovité hodnoty: IP65, vnitřní použití, U_i 1000 V

Na výše uvedený výrobek byl vydán **certifikát EZÚ č. 1141077** ze dne 13. 1. 2015 s využitím výsledků zkoušek **dle protokolů 404609-01/01** ze dne 10. 12. 2014. Certifikace byla provedena podle:

ČSN EN 62208 ed.2:12

Dle prohlášení výrobce nebyly na výrobku provedeny žádné změny, které by měly vliv na bezpečnost, nebo základní funkci výrobku.

Pro stávající certifikaci bylo provedeno srovnání výše uvedených výsledků s požadavky aktualizovaných vydání norem:

ČSN EN 62208 ed.2:12

se závěrem, že tyto požadavky byly splněny.



Vypracoval: Josef Linduška

Dne: 29. 11. 2017